



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов

г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99

E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 30-10 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения-детский сад № 6 г. Сегежи, ИНН 1006004780

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 15 апреля 2019 г. № 30-10

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Маркова Руслана Викторовича - Начальника отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с " 13 " мая 2019 г. по " 28 " мая 2019 г.

(указывается период,

Костылевым Петром Олеговичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

проведена

плановая

проверка объекта защиты -

вид проверки.

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения-детский сад № 6 г. Сегежи, ИНН 1006004780

наименование

по адресу:

юридический адрес: Республика Карелия, г.Сегежа, пр.Бумажников д. 3 ; объекты защиты высокой категории риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г.Сегежа, пр.Бумажников д. 3

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Михальченко Анна Анатольевна -заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения-детский сад №6 г. Сегежи

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери эвакуационного выхода (из зала для прогулок) открываются не по направлению выхода из здания. <i>устр.</i>	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 6.; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.05.2020 г.	
2	Порошковый огнетушитель №21, расположенный в группе "Неваляшка" находится в неисправном состоянии (разряжен). <i>устр.</i>	Правила противопожарного режима в РФ п.478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.05.2020 г.	
3	Отсутствуют ограждения лестницы на крыльце пищеблока	СП 1.13130.2009 п. 5.2.15. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.	01.05.2020 г.	
4	Высота ограждения на лестницах 3-го типа менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2012 п. 4.4.2 лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже RE(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м. и располагаться не менее 1 метра от плоскости оконных проемов.	01.05.2020 г.	

5	Высота ступени лестницы 3-го типа рядом с кабинетом логопеда более 22 см.	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2012 п. 4.4.2 4.4.2 Уклон лестницы на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	01.05.2020 г.	
---	---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдávший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их обеспечению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от

Костылев Петр Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: grasegezha10@mail.ru

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника (и) органа ГПН проводящего(их) проверку)

28 мая 2019 г.



(подпись)
М.П.

Предписание для исполнения получил(-а):

Михальченко Анна Анатольевна -заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения-детский сад №6 г. Сегежи

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

28 мая 2019 г.



Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. №

от " " "

20 19 г.